

О КАЧЕСТВЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



На территории Таглицкого городского округа поставщиками горячей воды населению являются 6 предприятий. С начала 2012г. по декабрь 2012 г. производился лабораторный контроль качества горячей воды, проверено 162 объекта, из них на шести выявлены нарушения, что составляет 3,7 %.

Из 6 юридических лиц, которые осуществляют деятельность по обеспечению населения горячей водой, три предприятия

тия за свои средства частично проводят лабораторные испытания горячей воды - ООО «Таглицкий молочный завод» (п.Троицкий), ООО «Авангард» (п. Троицкий), МУП «Теплоцентр». За период 2012г. Таглицким филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области» исследовано 36 проб на химические показатели, из них 28 проб (77 %) не соответствуют по показателю – железо, показатель которого выше нормы.

Кишечной палочки в 30 исследованных пробах воды не обнаружено. В Таглицком районе за истекший период 2012г. на Legionella исследована 1 проба горячей воды (ООО «Таглицкий молочный завод»), неудовлетворительных результатов нет.

По неудовлетворительным результатам горячей воды из распределительных водопроводных сетей (в рамках социально-гигиенического мониторинга) направлено представление в администрацию МО «Таглицкий городской округ» о предусмотренной мероприятий по улучшению

качества горячей воды, поступающей жителям.

Остальными субъектами права осуществляющими подготовку, транспортировку и оказание услуг по обеспечению населения горячим водоснабжением, не проводится производственный лабораторный контроль качества горячей воды в объемах и с периодичностью, установленными СанПиН 2.1.4.2496-09 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", чем нарушено санитарное законодательство. За выявленные нарушения в ходе проверок составлены протоколы об административном правонарушении на должностных лиц и наложены штрафы на сумму 13000 рублей.

О. Шихова,
исп. специалист Таглицкого отдела
управления Ростотребнадзора.